

Otettu	Tuotteen nimi	Ottopiste	Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C		Kolimuotoiset bakteerit	E. coli	Clostridium perfringens	Suolistoperäiset enterokokit		Väriluku	Ammonium, NH4	Nitriitti, NO2	Sameus	pH	Sähköjohtavuus 25 C	Mangaani, Mn	Rauta, Fe	Haju	Maku	Veden lämpötila
			pmy/ml	mpn/ 100 ml	mpn/ 100 ml	pmy/100 ml	pmy/ 100 ml	mg Pt/l	mg/l	mg/l	FNU	µS/cm	µg/l	µg/l	°C					
7.12.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,41	8,1	193	< 3	< 15				7,5
7.12.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,66	8,2	109	< 3	< 15				3,8
7.12.2023	Verkostovesi	Haapataipale	1	0	0	0	0	0	3,5	< 0,01	0,34	8	186	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,8	
7.12.2023	Verkostovesi	Kunnanvirasto	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,27	8,2	109	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,8	
7.12.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,53	8,2	108	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	8,5	
7.12.2023	Verkostovesi	Juvakoti	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,4	8,2	109	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,2	
16.10.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	1	0	0	0	0	0			< 0,01	0,21	8,1	191	< 3	15				10,2
16.10.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,22	8,3	106	< 3	< 15				8,3
16.10.2023	Verkostovesi	Hatsolan koulu	0	0	0	0	0	0	4,3	< 0,01	< 0,01	0,2	8	189	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	10,8
18.9.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,24	8,1	198	< 3	16				9,8
18.9.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	7	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,15	8,2	107	< 3	< 15				13,5
18.9.2023	Verkostovesi	Kunnanvirasto	3	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,14	8,2	107	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	14,7	
18.9.2023	Verkostovesi	Hatsolan koulu	4	0	0	0	0	0	2,5	< 0,01	0,16	8	200	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	12,8	
18.9.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	4	0	0	0	0	0	3,5	< 0,01	0,13	8,2	106	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	13,3	
18.9.2023	Verkostovesi	Juvakoti	1	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,19	8,2	106	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	13,9	
2.8.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,13	8	213	< 3	16				8,2
2.8.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	14	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,13	8,2	109	< 3	< 15				10,6
2.8.2023	Verkostovesi	Haapataipale	2	0	0	0	0	0	4,3	< 0,01	0,13	7,8	214	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	10,5	
2.8.2023	Verkostovesi	ABC Juva	1	0	0	0	0	0	4,1	< 0,01	0,15	8,1	203	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	11,8	
2.8.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	1	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,13	8,2	110	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	11,9	
2.8.2023	Verkostovesi	Juvakoti	1	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,15	8,2	108	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	12,7	
12.6.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,22	8,1	209	< 3	< 15				5,2
12.6.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	4	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,33	8,3	107	< 3	< 15				10,2
12.6.2023	Verkostovesi	ABC Juva	0	0	0	0	0	0	3	< 0,01	0,25	8,1	198	< 3	< 15		ei sivuhajua	hieman karvas	8	
12.6.2023	Verkostovesi	Haapataipale	0	0	0	0	0	0	3,7	< 0,01	0,27	7,9	199	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	9,2	
12.6.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,4	8,3	105	< 3	< 15		ei sivuhajua	hieman karvas	9,2	
12.6.2023	Verkostovesi	Juvakoti	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,29	8,3	107	< 3	< 15		ei sivuhajua	hieman karvas	9,8	
15.5.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,18	8,1	113	< 3	< 15				6,9
15.5.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,14	8,1	198	< 3	< 15				4,6
15.5.2023	Verkostovesi	Juvakoti	1	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	< 0,01	0,19	8,1	112	< 3	< 15		ei sivuhajua	hieman karvas	7,4
20.3.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,26	8,2	110	< 3	< 15				3,7
20.3.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,13	8,1	199	< 3	< 15				5,8
20.3.2023	Verkostovesi	Haapataipale	6	0	0	0	0	0	4,4	< 0,01	0,13	8	195	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	3,8	
20.3.2023	Verkostovesi	ABC Juva	0	0	0	0	0	0	4	< 0,01	0,16	8,1	193	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,6	
20.3.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,14	8,2	134	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,6	
20.3.2023	Verkostovesi	Juvakoti	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,2	8,1	111	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	4,7	
31.1.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Salajärvi	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,27	8,2	109	< 3	< 15				3,7
31.1.2023	Vesilaitoksetta lähtevä vesi	Murtonen	0	0	0	0	0	0	0		< 0,01	0,13	8,1	192	< 3	< 15				6,2
31.1.2023	Verkostovesi	Kunnanvirasto	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,12	8,2	108	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6	
31.1.2023	Verkostovesi	Hatsolan koulu	0	0	0	0	0	0	3,7	< 0,01	0,13	8,1	190	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	7,3	
31.1.2023	Verkostovesi	Kruunuherkku	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,19	8,2	121	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	6,9	
31.1.2023	Verkostovesi	Juvakoti	0	0	0	0	0	0	< 2	< 0,01	0,14	8,2	111	< 3	< 15		ei sivuhajua	ei sivumakua	5,4	

Otettu	Tuotteen nimi	Ottopiste	Fluoridi	Kloridi	Sulfaatti	Nitraatti	Nitraattityppi	Nitriittityppi	CODMn-arvo	Kokonaiskovuus	Kokonaiskovuus	Kalsium	Magnesium	Natrium	Alumiini	Arseeni	Elohopea	Kadmium	Kromi	Kupari	Lyijy	Nikkeli
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mmol/l	°dH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l
16.10.2023	Verkostovesi	Hatsolan koulu	0,1	9	18	< 0,5	< 0,10	< 0,002	2,2	0,91		30	4,2	9,7	5	0,2	< 0,03	< 0,02	0,05	0,032	0,2	0,6
15.5.2023	Verkostovesi	Juvakoti	< 0,1	2,6	8,8	< 0,5	< 0,10	< 0,002	< 0,5		2,8	17	1,9	3,3	< 3	< 0,1	< 0,03	< 0,02	< 0,05	0,011	< 0,1	0,9